

Zasady rozliczania wody bezpowrotnie zużytej

I. Postanowienia wstępne:

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz . 757 z późn. zm.), to jest art. 27 ust. 6 - możliwe jest rozliczanie ilości ścieków z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej (zwanej dalej także: „**WBZ**”), czyli takiej, która nie zostaje wprowadzana do kanalizacji sanitarnej.

Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Charzykowach (zwanej dalej: „**GZGK**”).

Aby GZGK dokonywała rozliczeń WBZ należy:

1. Zgłosić do działu technicznego tut. Zakładu wykonanie instalacji umożliwiającej montaż podlicznika / osobiście, telefonicznie nr tel. 52 396 37 37 lub na adres e- mail gzgk@gzgkchojnice.pl /. Dopuszczalne średnice podlicznika : Ø 15 mm i Ø 20 mm
2. Dokonać odbioru montażu oraz plombowania podlicznika przez pracownika GZGK / Odbiorca może samodzielnie zakupić i zamontować podlicznik posiadający ważną cechę legalizacyjną lub zlecić montaż podlicznika ze zdalnym odczytem radiowym pracownikom GZGK – cennik oraz schemat prawidłowo wykonanego zestawu podlicznika znajduje się na stronie GZGK Sp. z o.o. gzgkchojnice.pl w zakładce „Usługi” , Podlicznik ogrodowy.
3. Prawidłowy montaż podlicznika i jego rejestracja w systemie rozliczeń GZGK potwierdzona jest podpisaniem protokołu montażu podlicznika, podpisanym przez Odbiorcę i pracownika GZGK.

Rozliczenia WBZ będą wykonywane w danym okresie rozliczeniowym w następujący sposób :

1. dla wodomierzy bez zdalnego odczytu

- po uzyskaniu stanu podlicznika podanego przez Odbiorcę w formie pisemnej / poprzez e-book, sms – na numer inkasenta , który znajduje się na stronie gzgkchojnice.pl w zakładce „Aktualności” oraz fakturze za usługi GZGK , lub email na adres podlicznik@gzgkchojnice.pl / w przypadku sms lub e-mail **obowiązkowo** ze zdjęciem tarczy podlicznika

2. dla wodomierzy ze zdalnym odczytem

po odczycie stanu podlicznika przez Inkasenta

UWAGA:

Zużycia wody na podliczniku muszą być podawane w terminie wskazanym przez Zakład dla okresu rozliczeniowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie straconej.

W przypadku nie podania zużyć - w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się zużycie

0. Wysokość wskazań podlicznika w danym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.

Harmonogram podawania odczytów dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.gzgkchojnice.pl w zakładce „Aktualności”

II. Warunki techniczne:

1. Wodomierz WBZ należy zamontować na instalacji wewnętrznej jako podlicznik wodomierza głównego (w układzie szeregowym za wodomierzem głównym) , patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody oraz z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zaleceń producenta.
2. Niedozwolone jest na instalacji WBZ wewnątrz obiektu montowanie punktów czerpalnych lub trójników, a czerpanie wody możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku.
3. Przed i za wodomierzem WBZ należy zamontować zawory kulowe odcinające służącym do odwadniania zewnętrznej instalacji wodociągowej na okres zimy.
4. Montaż wodomierza WBZ wykonuje się na ścianie na wysokości 0,4 – 1,4 m od posadzki, w pomieszczeniu lub korytarzu (wewnątrz budynku).
5. Zawór antyskażeniowy montuje się za wodomierzem tylko w przypadku gdy nie jest już zamontowany w zestawie wodomierza głównego, króćcami wylotowymi skierowanymi do dołu.
6. Należy zabezpieczyć instalację WBZ przed zamarzaniem i związanym z tym uszkodzeniem wodomierza WBZ.
7. Dopuszcza się montaż wodomierza (podlicznika) WBZ o przekroju Ø 15mm lub Ø 20 mm. Musi on posiadać ważną cechę legalizacyjną. Okres ważności legalizacji wodomierzy

określony jest w przepisach metrologicznych i wynosi 5 lat. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej przez wodomierz WBZ, Odbiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany na wodomierz (podlicznik) posiadający ważną cechę legalizacyjną. Odczyty wodomierza z nieważną cechą legalizacyjną nie będzie uwzględniany w rozliczeniach. Odbiorca winien niezwłocznie poinformować Dostawcę o wymianie bądź legalizacji wodomierza (podlicznika), celem jego odpłatnego opłombowania i aktualizacji danych.

8. Wodomierz (podlicznik) WBZ należy zainstalować w łatwo dostępnym miejscu, celem jego odczytu. Odbiorca umożliwi Dostawcy w każdym momencie dostęp do przeprowadzenia czynności kontrolnych związanych z prawidłowością funkcjonowania układu instalacji wodomierza (podlicznika).
9. Uwzględnianie ilości WBZ w rozliczeniach za wodę i ścieki dokonywanych pomiędzy GZGK a Odbiorcą następuje z dniem zapłombowania wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
10. W przypadku stwierdzenia przez GZGK:
 - 1) celowego uszkodzenia wodomierza,
 - 2) celowego uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza,
 - 3) uszkodzenia plomb założonych przez GZGK,
 - 4) nieprawidłowych wskazań wodomierza WBZ, potwierdzonych badaniami niezależnego Urzędu Miar,
 - 5) użytkowania przez Odbiorcę wodomierza WBZ po upływie okresu ważności jego legalizacji,
 - 6) poboru wody przez Odbiorcę w celach innych niż, bezpowrotnie zużyta woda,
 - wskazania wodomierza WBZ nie będą uwzględniane przy ustalaniu ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej GZGK. W takim przypadku ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego.
11. GZGK zastrzega sobie prawo do kontroli odczytów oraz wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.

III. Koszty i rozliczenia:

1. Koszt materiałów i prac związanych z montażem całej instalacji WBZ ponosi Klient.
2. Zakup i montaż wodomierza ze zdalnym odczytem można zlecić GZGK. Alternatywą jest zakup i montaż wodomierza bez zdalnego odczytu, jaki Odbiorca musi wykonać we własnym zakresie.

IV. Informacje końcowe:

1. Wszelkie informacje dotyczące WBZ można uzyskać w siedzibie Spółki w dziale technicznym. Informacje w formie elektronicznej dostępne są na stronie GZGK pod adresem gzgkchojnice.pl w zakładce „Usługi”.
2. Informacje telefoniczne udzielane są pod nr 52 396 37 37
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych wytycznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz . 757 z późn. zm.).

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Ireneusz Kłodziński